廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３第６項に基づく
一般廃棄物処理施設維持管理記録《焼却施設》

年度	2026年度
施設名	佐賀東部クリーンエコランド
所在	佐賀県鳥栖市真木町３９番地１

１．.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のイに関する資料

炉名	処分した廃棄物の種	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	合計
1号炉	燃やすごみ	t	2,216.17	746.93	2,205.09	2,561.58	1,592.77	840.69							10,163.23
2号炉	燃やすごみ	t	2,243.25	2,469.45	2,198.06	436.69	2,228.76	2,321.24							11,897.45
合計			4,459	3,216	4,403	2,998	3,822	3,162	0	0	0	0	0	0	22,061

２．.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のロに関する資料

測定項目	測定位置	測定結果の得られた日
燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室	連続測定（日平均の月平均値）
集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉煙突内	

【１号炉：燃焼ガス温度等】

測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	保証値
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	918	975	958	965	983	969							850℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	164	164	165	170	165	162							200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	4	4	4	5	4	4							30ppm以下（４ｈ）

【2号炉：燃焼ガス温度等】

測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	保証値
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	954	950	962	946	954	961							850℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	164	168	165	164	166	168							200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	4	6	5	4	4	6							30ppm以下（４ｈ）

３．.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のハに関する資料

設備名	堆積したばいじんの除去をおこなった時期
冷却設備	各炉スートブロワにより、毎日除去
排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の差圧による自動逆洗を常時実施

４．.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のニに関する資料

【１号炉：排ガス中のダイオキシン類】

測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	保証値
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/㎥	－	0.0130	－	－	0.0052	－	－		－		－		0.05以下
排ガス採取日		-	5/7	-	-	8/5	-	-		-		-		
結果が得られた日		-	5/27	-	-	8/31	-	-		-		-		
測定位置		１号炉煙突内												

※検出下限値未満はNDと表示。

【２号炉：排ガス中のダイオキシン類】

測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	保証値
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/㎥	－	0.0140	－	－	0.0097	－	－		－		－		0.05以下
排ガス採取日		-	5/11	-	-	8/6	-	-		-		-		
結果が得られた日		-	6/1	-	-	9/1	-	-		-		-		
測定位置		２号炉煙突内												

※検出下限値未満はNDと表示。

【１号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】

測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	保証値
ばいじん	g/㎥N	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	－		－		－		0.01以下
硫黄酸化物	ppm	－	6	－	－	5	10	－		－		－		30以下
塩化水素	ppm	－	1	－	－	4	11	－		－		－		30以下
窒素酸化物	ppm	－	77	－	－	74	80	－		－		－		100以下
排ガス採取日		-	5/7	-	-	8/5	9/25	-		-		-		
結果が得られた日		-	5/21	-	-	8/24	10/5	-		-		-		
測定位置		１号炉煙突内												

※検出下限値未満はNDと表示。

【２号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】

測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	保証値
ばいじん	g/㎥N	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	－		－		－		0.01以下
硫黄酸化物	ppm	－	6	－	－	9	6	－		－		－		30以下
塩化水素	ppm	－	10	－	－	2	3	－		－		－		30以下
窒素酸化物	ppm	－	70	－	－	71	86	－		－		－		100以下
排ガス採取日		-	5/11	-	-	8/6	9/4	-		-		-		
結果が得られた日		-	5/21	-	-	8/24	9/16	-		-		-		
測定位置		２号炉煙突内												

※検出下限値未満はNDと表示。